

檔 號：
保存年限：

行政院公共工程委員會 函

地址：11010 臺北市信義區松仁路3號9樓

承辦人：游嘉文

聯絡電話：02-87897683

傳真：02-87897674

E-mail：cy@mail.pcc.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國108年7月11日

發文字號：工程技字第1080200759號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (360000000G_1080200759_doc1_Attach1.pdf)

主旨：檢送108年6月28日編修公共工程細目碼編訂規則表「第04211章 砌紅磚」等十二章審查會議紀錄一份，請查照。

正本：何委員明錦、方委員文志、王委員榮吉、張委員大華、內政部營建署、內政部土地重劃工程處、新北市政府工務局、臺北市政府工務局、桃園市政府工務局、臺中市政府建設局、臺南市政府工務局、高雄市政府工務局、臺灣區綜合營造業同業公會、台灣世曦工程顧問股份有限公司、中鼎工程股份有限公司、中興工程顧問股份有限公司、財團法人臺灣營建研究院

副本：本會技術處(含附件)

電 2019/07/11 文
交 17:58:57 章



108 年公共工程技術資料庫擴充與強化

委託專業服務案

會議紀錄

會議主題：編修公共工程細目碼編訂規則表「第 04211 章 砌紅磚」等十二章
審查會議

時間：108 年 06 月 28 日（星期五）下午 2 時

地點：行政院公共工程委員會第三會議室(臺北市信義區松仁路 3 號 10 樓)

主持人：蔡簡任技正志昌

審查委員：方委員文志、王委員榮吉、何委員明錦、張委員大華【順序按姓氏
筆劃】

提案單位：內政部營建署

列席單位：（詳簽到表）

紀錄：財團法人臺灣營建研究院 曾亘婉

結論：

- 一、有關編修細目碼編訂規則表「第 04211 章 砌紅磚」，提案單位建議於第 9 碼增列「表面粉光」及「表面抵石子」，因考量增列項目已有相關細目碼編訂規則表「第 09220 章 水泥砂漿粉刷」及「第 09782 章 抵石子」，而且增列項目屬表面處理與砌紅磚屬主體結構施工不符，故增列項目不宜納入本章。
- 二、有關編修細目碼編訂規則表「第 04220 章 混凝土磚」，提案單位建議於第 6 碼增列「花台磚」乙項，經討論同意納入本章，惟花台磚名稱指使用於花台之磚，為避免使用者混淆，將其修正為「混凝土實心磚」。
- 三、有關編修細目碼編訂規則表「第 04222 章 混凝土植草磚」，提案單位建議編修內容，經討論同意於第 7 碼增列混凝土植草磚之尺寸「長 300x寬 300mm」乙項。
- 四、有關編修細目碼編訂規則表「第 04270 章 玻璃磚」，提案單位建議於第 9 碼增列「固定支架」乙項，經討論其應配合結構設計與施工，非屬本章

範疇，故增列項目不宜納入本章。

五、有關編修細目碼編訂規則表「第 04410 章 石材」，提案單位建議編修增加石材尺寸及表面處理內容，經討論所提增列項於相關細目碼編訂規則表「第 09342 章 石材磚鋪貼」已有相關內容，故增列項目不宜納入本章。

六、有關編修細目碼編訂規則表「第 06060 章 木材」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，另配合增列常用項目，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6~7 碼：原規則表採合併編碼，內容為 10 一級及 20 二級木材，經討論修正原先第 6~7 碼木材之級別「一級木料」及「二級木料」則調整至第 6 碼，第 7 碼改為木材之種類同意增列「鐵木」、「桃花心木」及「南方松」，另配合增列常用木材項目「杉木」、「檫木」及「白水木」；。

(二) 第 8 碼：增列木材尺寸「3x9cm」及「3x6cm」。

(三) 第 9 碼：增列其他項目「防腐材」、「角材」及「面材」；另配合增列常用項目「耐燃材」乙項。

七、有關編修細目碼編訂規則表「第 06100 章 粗木作」，提案單位建議於第 8 碼增列「護木漆」乙項，經討論同意納入本章。

八、有關編修細目碼編訂規則表「第 06200 章 細木作」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，另配合增列常用項目，相關修正內容說明如後：

(一) 第 7 碼：增列細木作之材料「矽酸鈣板」乙項；另配合增列常用項目「石膏板」乙項。

(二) 第 9 碼：增列表面裝修項目「水泥漆」乙項；另配合增列常用項目「乳膠漆」乙項。

九、有關編修細目碼編訂規則表「第 10150 章 隔間及小室」，提案單位建議編修內容，經討論除第 9 碼增列防火時效 1.0 小時屬設計規範範疇，不同意增列，餘皆同意納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：增列組裝型式「強化石膏板隔間工程」、「強化纖維水泥板隔間工程」及「纖維水泥板隔間工程」；另為避免使用者混淆，原提

案增列項目「庫板隔間工程」與其原 7 碼對應內容「烤漆鋼板」，整併增列為「庫板(烤漆鋼板)隔間工程」。

(二) 第 7 碼：增列隔板型式「單層單面」、「雙層單面」及「雙層雙面」。

十、有關編修細目碼編訂規則表「第 10152 章 浴廁強化美耐板隔間」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 7 碼：增列隔板型式「洗手台下櫃」乙項。

(二) 第 10 碼：增列估價用單位「片」乙項。

十一、有關編修細目碼規則表「第 10272 章 鋁合金高架地板」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：增列相關型式「合金鋼(300 型)」、「合金鋼(500 型)」、「合金鋼(600 型)」及「合金鋼(700 型)」。

(二) 第 7 碼：增列種類類別「PVC 地磚」、「美耐板」、「導電地磚」及「石英磚」；參考歷史標案常用項目，原增列項目「H.P.L 高壓積層磚」修正為「H.P.L 高壓積層板」。

(三) 第 9 碼：增列「基座」、「接地銅線」及「骨架」。


十二、有關編修細目碼規則表「第 10600 章 活動式隔間」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，另配合增列常用項目，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：增列活動式隔間之大類別「庫板」乙項。

(二) 第 7 碼：增列「(填充材，防火岩棉)」乙項；另配合增列常用項目「填充材」及「(填充材，發泡劑)」。


(三) 第 8 碼：增列材質「烤漆鋼板」乙項。

十三、審查委員、提案單位及參與審查之各單位對於會議結論或編修內容(如附件)如另有意見，請於文到 7 日內以書面提出意見，俾供本會據以依審議機制處理，如無意見或所提書面意見經檢討後無需再召會討論時，則將本次會議討論通過篇章(第 04220、04222、06060、06100、06200、10150、10152、10272 及 10600 章)更新於公共工程技術資料庫網頁，以供各界參考。



公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼	9碼	10碼	估價用單位	備註
04220	混凝土磚	大類別	次類別	細類別	其他	10碼名稱	估價用單位	備註
M								0：不分類時使用
6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	9碼	10碼	估價用單位	備註
0	大類別	0	次類別	0	其他	1	M	0：不分類時使用
1	混凝土空心磚	1	L390xH190xT90mm	1	普通輕質磚	2	M2	CNS 8905
A	混凝土空心磚(屋頂鋪設)	2	L390xH190xT140mm	2	防水中量質磚	3	M3	
B	混凝土空心磚(牆面鋪設)	3	L390xH190xT190mm	3	普通重量質磚	4	式	
C	花台磚	4	厚200mm	4	(工資，不含材料)	5	T	CNS 12963
				5	連工帶料(含1:3水泥砂漿及工資)	6	只	
				6	三孔本色	7	個	
						8	組	
						9	KG	
						A	塊	
						B	處	
2	裝飾混凝土磚(80kgf/cm ²)	0		0	基本磚	0		
3	裝飾混凝土磚(120kgf/cm ²)	1	厚100mm	1	半塊磚	1		
4	裝飾混凝土磚(150kgf/cm ²)	2	厚120mm	2	角磚	2		
5	裝飾混凝土磚(250kgf/cm ²)	3	厚150mm	3	橫筋磚	3		
		4	厚190mm	4		4		
				長300x高100mm				
				長300x高150mm				
				長300x高200mm				
				長300x高250mm				
				長300x高300mm				
				長400x高100mm				
				長400x高150mm				
				長400x高200mm				
				長400x高250mm				
				長400x高300mm				
				長450x高100mm				
				長450x高150mm				
				長450x高200mm				
				長450x高250mm				
				長450x高300mm				
				長600x高100mm				
				長600x高150mm				
				長600x高200mm				
				長600x高250mm				
				長600x高300mm				
				長900x高100mm				
				長900x高150mm				
				長900x高200mm				
				長900x高250mm				
				長900x高300mm				




公共工程細目碼編訂規則表


章碼	章名	6碼	6碼名稱 大類別	7碼	7碼名稱 次類別	8碼	8碼名稱 細類別	9碼	9碼名稱 其他	10碼	10碼名稱 估價用單位	備註
M 04222	混凝土植草磚	0	(A級重型車道用，平板形)	0	長200×寬100mm	0	厚60mm	0	一般面	1	M	0：不分類時使用
		1	(B級中小型車道用，平板形)	1	長200×寬200mm	1	厚80mm	1	噴砂面	2	M2	CNS 8905
		2	(C級人行道用，平板形)	2	長400×寬300mm	2	厚100mm	2	露噪面	3	M3	
		3	(固定器，十字型)	3	長220×寬220mm	3	厚150mm	3		4	式	
		4	(固定器，丁字型)	4	長230×寬230mm	4				5	T	
		5	(A級重型車道用，凹邊形)	5	長240×寬240mm					6	只	CNS 12963
		6	(B級中小型車道用，凹邊形)	6	長250×寬250mm					7	個	
		7	(C級人行道用，凹邊形)	7	長300×寬200mm					8	組	
		8		8	長360×寬240mm					9	KG	
				A	長600×寬400mm					A	塊	
				B	長300×寬300mm							

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱 類別	6-7碼 種類	8碼 尺寸	9碼 其他	10碼 估價用單位	備註
06060	木材	0 1 2 一級木料 二級木料	00 10 20 0 301 402 503 4 5 6 一級木料 二級木料 鐵木 桃花心木 南方松 杉木 櫟木 白木木	0 1 2 3 10x10cm 3x9cm 3x6cm	0 1 2 3 4 防腐材 角材 面材 耐燃材	1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B M M2 M3 式 T 只 個 組 KG 才 支	0:不分類時使用

M






公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
06200	木作	木作	材料	處理	表面裝修	估價用單位				
0	木樓板構架	木樓板構架	實木	防腐處理	0	M	1			0:不分類時使用
1	機製木作成品	機製木作成品	合板	耐燃處理	1	M2	2			木門另詳08210章
2	定製櫥櫃	定製櫥櫃	粒片板	防腐處理	2	M3	3			木窗另詳08550章
3	木天花板	木天花板	塑膠板	防腐處理	3	式	4			櫥櫃另詳06411章
4	掛畫線	掛畫線	塑膠板	防腐處理	4	T	5			
5	鏡線	鏡線	砂酸鈣板	防腐+耐燃處理	5	只	6			
6	踢腳板	踢腳板	石膏板	防腐+耐燃+防腐處理	6	個	7			
A	窗簾箱	窗簾箱			7	組	8			
B	門頭線	門頭線				KG	9			
C	門頭板	門頭板				座	A			
D	窗台板	窗台板				塊	B			
E	窗台線	窗台線				架	C			
F	窗台盒	窗台盒				才	D			
G	燈具盒	燈具盒								
H	木架	木架								
J	講桌	講桌								
K	吧台	吧台								
L	橫隔	橫隔								
M	桌椅	桌椅								
N	講台	講台								
P	木箱	木箱								
Q										

M




公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
10150	隔間及小室	組裝型式		隔板型式		隔板厚度		防火級數		估價用單位	0:不分類時使用
M		0 石膏板隔間工程 1 矽酸鈣板隔間工程 2 磚牆板隔間工程 3 磚牆板(鋪設鋼板)隔間工程 4 強化石膏板隔間工程 5 強化纖維水泥板隔間工程 6 纖維水泥板隔間工程 7	0 1 2 3 4	單層雙面 單層單面 雙層單面 雙層雙面	0 1 2 3 4	隔板厚度9mm 隔板厚度12mm 隔板厚度15mm 隔板厚度18mm	0 1	耐火一級	1 2 3 4 5 6 7 8 9 A	M M2 M3 式 T 只 個 組 KG 坪	
		4 疊板隔間工程	0 1	蜂巢鋼板	0 1		0 1	耐火一級			

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱 組裝型式	7碼名稱 隔板型式	8碼 隔板厚度	9碼	10碼名稱 估價用單位	備註
10152	浴廁強化美耐板隔間	0 1 懸吊式(Ceiling Hung) 2 立柱式(Floor Anchored) 3 拉桿式(Overhead Braced) 4 天地式(Floor & Ceiling Anchored)	0 1 隔間板 2 門板 3 壁柱板 4 小便斗隔板 5 洗手台下櫃	0 1 隔板厚度9mm 2 隔板厚度12mm 3 隔板厚度15mm 4 隔板厚度18mm	0	1 M 2 M2 3 M3 4 式 5 T 6 只 7 個 8 組 9 KG A 片	0:不分類時使用

M



公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱 型式	7碼	7碼名稱 種類	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱 估價用單位	備註
M 10272	鋁合金高架地板	0	300型	0	方塊地毯	0		0	基座	1	M	0：不分類時使用
		1	500型	1	PVC方塊地毯			1	接地鋼線	2	M2	CNS 10678 A2171
		2	600型	2	鋁合金			2	骨架	3	M3	鋁合金製架高地板
		3	700型	3	木心地板			3		4	式	CNS 2068 H3021
		4		4	PVC地磚					5	T	鋁及鋁合金之合金種類
		5	合金鋼(300型)	5	美耐板					6	只	及線度符號
		6	合金鋼(500型)	6	導電地磚					7	個	
		7	合金鋼(600型)	7	H.P.L.高壓積層磚板					8	組	
		8	合金鋼(700型)	8	石英磚					9	KG	

