

檔 號：
保存年限：

行政院公共工程委員會 函

地址：11010 臺北市信義區松仁路3號9

樓

承辦人：游嘉文

聯絡電話：02-87897683

傳真：02-87897674

E-mail：cy@mail.pcc.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國108年8月30日

發文字號：工程技字第1080201047號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (3600000000G_1080201047_doc1_Attach1.pdf)

主旨：檢送本會108年8月23日所召開之編修公共工程細目碼編訂規則表「第11315章 沉水式污水泵」等七章審查會議紀錄一份，請查照。

正本：吳委員建興、黃委員克修、詹委員啓詮、內政部營建署、新北市政府工務局、臺北市工務局、桃園市政府工務局、臺中市政府建設局、臺南市政府工務局、高雄市政府工務局、中華民國冷凍空調技師公會全國聯合會、台灣區冷凍空調工程工業同業公會、臺灣區綜合營造業同業公會、台灣世曦工程顧問股份有限公司、中鼎工程股份有限公司、中興工程顧問股份有限公司、財團法人臺灣營建研究院

副本：本會技術處(含附件)

電 2019/08/30 文
交 16:28:07 章



108 年公共工程技術資料庫擴充與強化

委託專業服務案

會議紀錄

會議主題：編修公共工程細目碼編訂規則表「第 11315 章 沉水式污水泵」等
七章審查會議

時 間：108 年 08 月 23 日（星期五）下午 2 時

地 點：財團法人臺灣營建研究院 11 樓會議室（新北市新店區中興路 2 段
190 號 11 樓）

主 持 人：蔡簡任技正志昌

審查委員：吳委員建興、黃委員克修、詹委員啓詮【順序按姓氏筆劃】

提案單位：內政部營建署

列席單位：（詳簽到表）

紀 錄：財團法人臺灣營建研究院 曾亘婉

結 論：

一、有關編修細目碼編訂規則表「第 11315 章 沉水式污水泵」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，另配合增列常用項目，相關修正內容說明如後：

（一）第 6 碼：原提案材質種類增列「著脫裝置」乙項，因考量實務需求，同意提案單位於會後重新檢討並增列常用項目為「(鑄鐵製，著脫裝置，不阻塞型)」及「(不銹鋼製，著脫裝置，不阻塞型)」。

（二）第 10 碼：估價用單位增列「台」乙項。

（三）其他項目經檢討因需擴充至 12 碼，而且建議增列項目(如 0.5HP、抽水井等)屬工程個案要求而非通案性規定，故增列項目不宜納入本章。

二、有關編修細目碼編訂規則表「第 11371 章 魯式鼓風機」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

（一）第 10 碼：估價用單位增列「台」乙項。

(二) 其他項目經檢討因需擴充至 12 碼，而且建議增列項目(如額定馬力 0.5HP、泵補口徑 25mm、調整槽等)非屬必要項目，故增列項目不宜納入本章。

三、有關編修細目碼編訂規則表「第 11372 章 離心式鼓風機」，提案單位建議於第 7 碼增列「靜壓 1500mmAq」等 11 項，因本章已有相關內容(如額定出口壓力<1500mmAq 等)，兩者在功能需求上相同，故增列項目不宜納入本章。

四、有關編修細目碼編訂規則表「第 11881 章 景觀灌溉設備」，經討論皆同意納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：大類別增列「提升軟管」等 7 項；原提案於第 10 碼增列次類別「90 度」等 6 項，因無法擴充至 12 碼，故調整至第 6 碼，並調整增列項目為「自動噴灑 90 度」等 6 項；前述增列項目詳附件。

(二) 第 7 碼：配合第 6 碼新增之「不銹鋼除毛器」及「防震軟管」大類別，於第 7 碼增列相關規格「1"」及「2"」。

(三) 第 8~9 碼：於第 6 碼之「手動」等 10 項大類別之第 8~9 碼其他項目增列「中小型迴轉隱藏式噴頭」、「小型隱藏式噴頭」、「管溝挖掘及回填復原」及「馬達基座工程」。

五、有關編修細目碼編訂規則表「第 14210 章 電動升降機」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：種類增列「試車調整費」等 5 項。

(二) 第 7 碼：配合第 6 碼新增之「保養維護費」大類別，於第 7 碼增列「1 年」、「2 年」及「3 年」。

六、有關編修細目碼編訂規則表「第 15072 章 防振接頭」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：最大使用壓力增列「標稱壓力 7.5kgf/cm²」、「標稱壓力 10kgf/cm²」、「標稱壓力 16kgf/cm²」及「標稱壓力 20kgf/cm²」。

(二) 第 8 碼：原提案於第 9 碼接頭增列「法蘭凸緣接頭(球狀石墨鑄鐵)」及「銅質牙口」，考量新增項目屬材質類別，故調整至第 8 碼，並分別修正為「球狀石墨鑄鐵」及「銅質」。

(三) 第 9 碼：接頭增列「螺紋式」乙項。

(四) 其他項目經檢討因本章已有相關內容，故增列項目不宜納入。

七、有關編修細目碼編訂規則表「第 15080 章 空調用保溫」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 11 碼：保溫外護層增列「另料及另件」、「不銹鋼鐵皮」及「保溫管墊」。

(二) 其他項目經檢討因增列項目屬空調主機項目，非屬本章範疇(如保溫銅管、冷媒管槽等)，故增列項目不宜納入本章。

(三) 提案單位如後續擬針對前述增列項目重新提案，建議編修至細目碼編訂規則表「第 15737 章 分離式空調機組」較為妥適。

八、審查委員、提案單位及參與審查之各單位對於會議結論或編修內容(如附件)如另有意見，請於文到 7 日內以書面提出意見，俾供本會據以依審議機制處理，如無意見或所提書面意見經檢討後無需再召會討論時，則將本次會議討論通過篇章(第 11315、11371、11881、14210、15072 及 15080 章)更新於公共工程技術資料庫網頁，以供各界參考。

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	量名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼名稱	11碼名稱	10碼估價單位	備註
11315	沉水式污水泵	材質種類	口徑或標準揚水量	標準揚程	電壓源	10碼名稱	11碼名稱	估價單位	0:不分類時使用
0			0	0	0	0	0	1	
1		3600RPM鑄鐵製(雜物直徑≤35%泵口徑)	100 l/min以下	1	單相			2	
2		3600RPM鑄鐵製(35%泵口徑<雜物直徑≤75%泵口徑)	101 l/min-150 l/min	2	三相			3	
3		3600RPM鑄鐵製(雜物直徑≤35%泵口徑)	151 l/min-200 l/min	3				4	
4		3600RPM不銹鋼製(雜物直徑≤35%泵口徑)	201 l/min-250 l/min	4				5	
5		3600RPM不銹鋼製(雜物直徑≤35%泵口徑)	251 l/min-300 l/min	5				6	
6		1800RPM鑄鐵製(雜物直徑≤35%泵口徑)	301 l/min-350 l/min	6				7	
a		1800RPM不銹鋼製(雜物直徑≤35%泵口徑)	351 l/min-400 l/min	7				8	
b		(鑄鐵製, 泵脫裝置, 不阻塞型)	401 l/min-500 l/min	8				9	
			501 l/min-600 l/min	9				A	
			601 l/min-700 l/min	A					
			701 l/min-800 l/min						
			801 l/min-1000 l/min						
			1001 l/min-1200 l/min						
			1201 l/min-1500 l/min						
			1501 l/min-1700 l/min						
			1701 l/min-2000 l/min						
			2001 l/min-2500 l/min						
			2501 l/min-3000 l/min						
			3001 l/min-3500 l/min						
			3501 l/min-4000 l/min						
			4001 l/min-4500 l/min						
			4501 l/min-5000 l/min						
			5001 l/min以上						
7		自動泵脫裝置	0	0	0	0	0	1	
a		泵脫裝置	1	1	1	1	1	2	
			2	2	2	2	2	3	
			3	3	3	3	3	4	
			4	4	4	4	4	5	
			5	5	5	5	5	6	
				6	6	6	6		
8		附足夠線長度浮球開關(付二組以上a.b接點)	0	0	0	0	0	1	
A		運轉控制盤							
B		自動交互運轉控制盤							
C		自動交互並列運轉控制盤							
E		運轉控制盤(不銹鋼殼體)							
F		自動交互運轉控制盤(不銹鋼殼體)							
G		自動交互並列運轉控制盤(不銹鋼殼體)							

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼名稱	11碼名稱	12碼名稱	13碼名稱	14碼名稱	15碼名稱	備註
11371	各式鼓風機	出口風量	出口風壓									
0		出口風量 < 5m ³ /min	出口風壓 < 0.4 kgf/cm ²	額定馬力 0.5HP	0	系浦口徑 25mm	0		1			
1		5 ≤ 出口風量 < 10m ³ /min	0.4 ≤ 出口風壓 < 0.6 kgf/cm ²	額定馬力 1HP	1	系浦口徑 32mm	1		2			
2		10 ≤ 出口風量 < 20m ³ /min	0.6 ≤ 出口風壓 < 0.8 kgf/cm ²	額定馬力 2HP	2	系浦口徑 40mm	2		3			
3		20 ≤ 出口風量 < 30m ³ /min	0.8 ≤ 出口風壓 < 1.0 kgf/cm ²	額定馬力 3HP	3	系浦口徑 50mm	3		4			
4		30 ≤ 出口風量 < 40m ³ /min	1.0 ≤ 出口風壓 < 1.5 kgf/cm ²	額定馬力 4HP	4	系浦口徑 65mm	4		5			
5		40 ≤ 出口風量 < 50m ³ /min	1.5 ≤ 出口風壓 < 2.0 kgf/cm ²	額定馬力 5HP	5	系浦口徑 80mm	5		6			
6		50 ≤ 出口風量 < 75m ³ /min	2.0 kgf/cm ² ≤ 出口風壓	額定馬力 6HP	6	系浦口徑 100mm	6		7			
7		75 ≤ 出口風量 < 100m ³ /min		額定馬力 7.5HP	7	系浦口徑 125mm	7		8			
8		100 ≤ 出口風量 < 150m ³ /min		額定馬力 10HP	8	系浦口徑 150mm	8		9			
9		150m ³ /min ≤ 出口風量		額定馬力 12.5HP	9	系浦口徑 200mm	9		A			
A				額定馬力 15HP	A	系浦口徑 250mm	A					
				額定馬力 16HP	B	系浦口徑 300mm	B					
				額定馬力 20HP	C	系浦口徑 360mm	C					
				額定馬力 25HP	D	系浦口徑 450mm	D					
				額定馬力 30HP	E	系浦口徑 550mm	E					
				額定馬力 35HP	F	系浦口徑 650mm	F					
				額定馬力 40HP	G	系浦口徑 750mm	G					
				額定馬力 45HP	H	系浦口徑 850mm	H					
				額定馬力 50HP	I	系浦口徑 950mm	I					
				額定馬力 55HP	J	系浦口徑 1050mm	J					
				額定馬力 60HP	K	系浦口徑 1150mm	K					
				額定馬力 65HP	L	系浦口徑 1250mm	L					
				額定馬力 70HP	M	系浦口徑 1350mm	M					
				額定馬力 75HP	N	系浦口徑 1450mm	N					
				額定馬力 80HP	O	系浦口徑 1550mm	O					
				額定馬力 85HP	P	系浦口徑 1650mm	P					
				額定馬力 90HP	Q	系浦口徑 1750mm	Q					
				額定馬力 95HP	R	系浦口徑 1850mm	R					
				額定馬力 100HP	S	系浦口徑 1950mm	S					
				額定馬力 110HP	T	系浦口徑 2050mm	T					
				額定馬力 125HP	U	系浦口徑 2150mm	U					
				額定馬力 150HP	V	系浦口徑 2250mm	V					
					W							

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8-9碼	8-9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	10碼	10碼名稱	估價單位	備註
M	景觀灌溉設備						其他								0:不分類時使用
11881		0	手動	0	噴灑半徑<2m	00	拍擊式噴頭1/2"	0	1	0	拍擊式噴頭1/2"	1	M	M	
		1	自動噴灑	1	2m≤噴灑半徑	1A	拍擊式噴頭3/4"	1	2		拍擊式噴頭3/4"	2	M2	M2	
		2	自動滴灌	2	3m≤噴灑半徑	1B	拍擊式噴頭1"	2	3		拍擊式噴頭1"	3	M3	M3	
		3	自動噴槍	3	4m≤噴灑半徑	1C	拍擊式噴頭1-1/4"	3	4		拍擊式噴頭1-1/4"	4	式	式	
		4	自動噴槍	4	5m≤噴灑半徑	1D	全圓或部分迴轉式噴頭1/2"	4	5		全圓或部分迴轉式噴頭1/2"	5	T	T	
		5	自動噴灑90度	5	6m≤噴灑半徑	2A	全圓或部分迴轉式噴頭3/4"	5	6		全圓或部分迴轉式噴頭3/4"	6	只	只	
		6	自動噴灑120度	6	7m≤噴灑半徑	2B	小型隱藏式噴頭1/2"	6	7		小型隱藏式噴頭1/2"	7	個	個	
		7	自動噴灑180度	7	8m≤噴灑半徑	2C	小型隱藏式噴頭1/2"	7	8		小型隱藏式噴頭1/2"	8	組	組	
		8	自動噴灑240度	8	9m≤噴灑半徑	3A	方形隱藏式噴頭1/2"	8	9		方形隱藏式噴頭1/2"	9	KG	KG	
		9	自動噴灑270度	9	10m≤噴灑半徑	3B	方形隱藏式噴頭1/2"	9	A		方形隱藏式噴頭1/2"	A	套	套	
		A	自動噴灑360度	A	11m≤噴灑半徑	3C	方形隱藏式噴頭1/2"				方形隱藏式噴頭1/2"				
				B	12m≤噴灑半徑	3D	方形隱藏式噴頭1/2"				方形隱藏式噴頭1/2"				
				C	13m≤噴灑半徑	3E	方形隱藏式噴頭1/2"				方形隱藏式噴頭1/2"				
				D	14m≤噴灑半徑	3F	方形隱藏式噴頭1/2"				方形隱藏式噴頭1/2"				
				E	15m≤噴灑半徑	3G	方形隱藏式噴頭1/2"				方形隱藏式噴頭1/2"				
				F	16m≤噴灑半徑	3H	方形隱藏式噴頭1/2"				方形隱藏式噴頭1/2"				
				G	17m≤噴灑半徑	3J	方形隱藏式噴頭1/2"				方形隱藏式噴頭1/2"				
				H	18m≤噴灑半徑	3K	方形隱藏式噴頭1/2"				方形隱藏式噴頭1/2"				
				I	19m≤噴灑半徑	3L	方形隱藏式噴頭1/2"				方形隱藏式噴頭1/2"				
				J	20m≤噴灑半徑	3M	方形隱藏式噴頭1/2"				方形隱藏式噴頭1/2"				
				K	21m≤噴灑半徑	3N	方形隱藏式噴頭1/2"				方形隱藏式噴頭1/2"				
				L	22m≤噴灑半徑	3P	方形隱藏式噴頭1/2"				方形隱藏式噴頭1/2"				
				M	23m≤噴灑半徑	3Q	方形隱藏式噴頭1/2"				方形隱藏式噴頭1/2"				
				N	24m≤噴灑半徑	3R	方形隱藏式噴頭1/2"				方形隱藏式噴頭1/2"				
				P	25m≤噴灑半徑	3S	方形隱藏式噴頭1/2"				方形隱藏式噴頭1/2"				
				Q	26m≤噴灑半徑	3T	方形隱藏式噴頭1/2"				方形隱藏式噴頭1/2"				
						3U	方形隱藏式噴頭1/2"				方形隱藏式噴頭1/2"				
						3V	方形隱藏式噴頭1/2"				方形隱藏式噴頭1/2"				
						4A	方形隱藏式噴頭3/4"				方形隱藏式噴頭3/4"				
						4B	方形隱藏式噴頭3/4"				方形隱藏式噴頭3/4"				
						4C	方形隱藏式噴頭3/4"				方形隱藏式噴頭3/4"				
						4D	方形隱藏式噴頭3/4"				方形隱藏式噴頭3/4"				
						4E	方形隱藏式噴頭3/4"				方形隱藏式噴頭3/4"				
						4F	方形隱藏式噴頭3/4"				方形隱藏式噴頭3/4"				
						4G	方形隱藏式噴頭3/4"				方形隱藏式噴頭3/4"				
						4H	方形隱藏式噴頭3/4"				方形隱藏式噴頭3/4"				
						4J	方形隱藏式噴頭3/4"				方形隱藏式噴頭3/4"				
						4K	方形隱藏式噴頭3/4"				方形隱藏式噴頭3/4"				
						4L	方形隱藏式噴頭3/4"				方形隱藏式噴頭3/4"				
						4M	方形隱藏式噴頭3/4"				方形隱藏式噴頭3/4"				

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8-9碼	8-9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	10碼	10碼名稱	估價用單位	備註
M	景觀灌溉設備						其他								
11881			大類別		噴灑半徑		4N 大型隱藏式噴頭3/4" 跳升高度 4"								
							4P 大型隱藏式噴頭3/4" 跳升高度 6"								
							4Q 大型隱藏式噴頭3/4" 跳升高度 12"								
							5A 小型隱藏式噴頭 1" 跳升高度 0"								
							5B 小型隱藏式噴頭 1" 跳升高度 2"								
							5C 小型隱藏式噴頭 1" 跳升高度 4"								
							5D 小型隱藏式噴頭 1" 跳升高度 6"								
							5E 小型隱藏式噴頭 1" 跳升高度 12"								
							5F 中型隱藏式噴頭 1" 跳升高度 0"								
							5G 中型隱藏式噴頭 1" 跳升高度 2"								
							5H 中型隱藏式噴頭 1" 跳升高度 4"								
							5J 中型隱藏式噴頭 1" 跳升高度 6"								
							5K 中型隱藏式噴頭 1" 跳升高度 12"								
							5L 大型隱藏式噴頭 1" 跳升高度 0"								
							5M 大型隱藏式噴頭 1" 跳升高度 2"								
							5N 大型隱藏式噴頭 1" 跳升高度 4"								
							5P 大型隱藏式噴頭 1" 跳升高度 6"								
							5Q 大型隱藏式噴頭 1" 跳升高度 12"								
							6A 冒水噴頭 1/2"								
							6B 冒水噴頭 3/4"								
							7A 外掛式穩壓滴頭								
							7B 內建式穩壓滴頭								
							7C 調整式滴頭								
							8A 滴管四出口滴頭								
							8B 滴管六出口滴頭								
							8C 滴管八出口滴頭								
							9A 噴槍噴頭 2"								
							9B 噴槍噴頭 3"								
							9C 噴槍噴頭 4"								
							A1 方形水閘箱								
							A2 圓型水閘箱								
							B1 1" 電磁閥								
							B2 1/2" 電磁閥								
							B3 2" 電磁閥								
							C1 控制器(1對4)								
							C2 控制器(1對5)								
							C3 控制器(1對7)								
							C4 控制器(1對9)								
							C5 控制器(1對12)								
							C6 噴灌控制箱								

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8-9碼	8-9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	10碼	10碼名稱	估價用單位	備註
11881	景觀灌溉設備		大類別		噴灑半徑		其他				夾類別				
							D1 不銹鋼過濾器 D2 蝶片過濾器 E1 1" 伸縮管 E2 3/4" 伸縮管 E3 3/4" 伸縮軟管 E4 1/2" 伸縮軟管 F1 噴灌專用馬達 F2 低灌專用馬達 G1 管溝開挖及回填(景觀灌溉系統用) H1 混凝土基座(控制模組用) J1 雨天感應器 J2 土壤溼度感應器 J3 土壤探測器 J4 快速聯結閥水管 5R 中小型迴轉隱藏式噴頭 5S 小型隱藏式噴頭 K1 管溝挖掘及回填復原 K2 馬達基座工程								
5B	提升軟管			0											
6C	全自動控制器														
7D	雨水感知器														
8E	控制保護箱														
9F	防水接頭														
AG	不銹鋼除毛器			0											
BH	防震軟管			1	1"										
				2	2"										

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼名稱	估價用單位	備註
14210	電動升降機	6碼名稱	7碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼名稱	估價用單位	備註
M										
0			0	0	0	0	0	1	M	0：不分類時使用 依CNS10594 B1337升降機 構造標準
1	載人用(含人貨兩用)		1	1	1	1	1	2	M2	
2	非載人用(含病床載貨)		2	200≤荷重<300kg	15≤速度<20m/min	2	2	3	M3	
3	載汽車用		3	300≤荷重<400kg	20≤速度<30m/min	3	3	4	式	
4	景觀用		4	400≤荷重<500kg	30≤速度<45m/min	4	4	5	T	
5	載食物用		5	500≤荷重<600kg	45≤速度<60m/min	5	5	6	只	
6	載人用(含人貨兩用，附殘障設備)		6	600≤荷重<700kg	60≤速度<90m/min	6	6	7	個	
A	殘障操作盤		7	700≤荷重<800kg	90≤速度<105m/min	7	7	8	組	停：停止接層數
B	語音功能		8	800≤荷重<900kg	105≤速度<120m/min	8	8	9	KG	
C	點字標示		9	900≤荷重<1000kg	120≤速度<150m/min	9	9	A	台	
D	光電管		A	1000≤荷重<1100kg	150≤速度<180m/min	A	A	B	部	
E	主鋼索及調速鋼索		B	1100≤荷重<1200kg	180≤速度<210m/min	B	B			
F	導軌及支架		C	1200≤荷重<1300kg	210≤速度<240m/min	C	C			
G	調速機		D	1300≤荷重<1400kg	240≤速度<270m/min	D	D			
H	車廂(含頂、壁、地板)殘障設備		E	1400≤荷重<1500kg	270≤速度<300m/min	E	E			
J	乘場門及門框		F	1500≤荷重<1600kg	300≤速度<330m/min	F	F			
K	門吊箱控制機構		G	1600≤荷重<1700kg	330≤速度<360m/min	G	G			
L	乘場操作盤及指示器		H	1700≤荷重<1800kg	360≤速度<390m/min	H	H			
M	安全連鎖裝置		J	1800≤荷重<1900kg	390≤速度<420m/min	J	J			
N	平衡重鏈及框架		K	1900≤荷重<2000kg	420≤速度<450m/min	K	K			
P	緩衝器及墊台		L	2000≤荷重<2500kg	450≤速度<480m/min	L	L			
Q	捲揚機及機械台		M	2500≤荷重<3000kg	480≤速度<510m/min	M	M			
R	門啟閉機構(含門馬達)		N	3000≤荷重<3500kg	510≤速度<540m/min	N	N			
S	門啟閉機構(含馬達)		P	3500≤荷重<4000kg	540≤速度<570m/min	P	P			
T	捲揚機組		Q	4000≤荷重<4500kg	570≤速度<600m/min	Q	Q			
U	導軌		R	4500≤荷重<5000kg	600≤速度<630m/min	R	R			
V	車箱		S	5000≤荷重<5500kg	630≤速度<690m/min	S	S			
W	安全剎車器		T	5500≤荷重<6000kg	690m/min≤速度	T	T			
X	平衡鏈		U	6000≤荷重<6500kg		U	U			
Y	乘場門及框		V	6500≤荷重<7000kg		V	V			
Z	乘場指示器		W	7000≤荷重<7500kg		W	W			
a	升降電纜		X	7500kg≤荷重		X	X			
b	緩衝器						Y			
c	控制盤						Z			
d	主馬達									
z	安裝另料									
gc	試車調整費									
hf	電梯群組控制器									

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	14210 電動升降機	出入口設備 (含出入口基座及乘場防火阻斷對講機及聲鈴)	0	積載荷重	0	額定速度	0	停車			
		eg 出入口設備 (含出入口基座及乘場防火阻斷對講機及聲鈴)									
		fh 阻斷對講機及聲鈴									
		g 公共車到站聲鈴									
		h 電梯群組控制聲鈴									
		i 保養維護費	0	1年 2年 3年	0		0				
			1								
			2								
			3								

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
15072	防振接頭											
M												0:不分類時使用
		0	標稱管徑	0	最大使用壓力	0	型式及材質	0	接頭	1	M	
		1	標稱管徑50mm	1	最大使用壓力7.5kgf/cm ²	1	單球	1	法蘭凸緣接頭	2	M2	
		2	標稱管徑65mm	2	最大使用壓力10kgf/cm ²	2	雙球	2	溝槽式	3	M3	
		3	標稱管徑80mm	3	最大使用壓力16kgf/cm ²	3	橡膠	3	封管	4	式	
		4	標稱管徑100mm	4	最大使用壓力20kgf/cm ²	4	不銹鋼	4	法蘭凸緣接頭(封管式單球接頭)	5	T	
		5	標稱管徑125mm	5	標稱壓力7.5kgf/cm ²	5	球狀石墨纖維	5	封管牙口	6	只	
		6	標稱管徑150mm	6	標稱壓力10kgf/cm ²	6	鋼質	6	螺紋式	7	個	
		7	標稱管徑200mm	7	標稱壓力16kgf/cm ²					8	組	
		8	標稱管徑250mm	8	標稱壓力20kgf/cm ²					9	KG	
		9	標稱管徑300mm									
		A	標稱管徑350mm									
		B	標稱管徑400mm									
		C	標稱管徑450mm									
		D	標稱管徑500mm									
		E	標稱管徑40mm									



公共工程細目碼編訂規則表

車碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼名稱	11碼名稱	12碼名稱	備註
15080	空調用保溫	工作	保溫材料	保溫材密度	保溫材厚度	標稱管徑	保溫外護層	估價用單位	0:不分類時使用 1.CNS 3065 玻璃棉保溫材 2.CNS 10487 聚乙稀泡沫塑膠隔熱材料
0	風管外保溫	0	玻璃棉	0	0	0	0	1	M
1	風管內保溫	1	非鹵素聚乙稀發泡	保溫材密度12kg/m ³	保溫材厚度13mm	標稱管徑8mm	26#鋁皮	2	M2
2	水水管保溫	2	模塑合成發泡	保溫材密度16kg/m ³	保溫材厚度19mm	標稱管徑10mm	22#鋁皮	3	M3
3	水水管保溫	3	模塑合成發泡	保溫材密度20kg/m ³	保溫材厚度25mm	標稱管徑15mm	24#鋁皮	4	式
4	水水管保溫	4	酚樹脂	保溫材密度24kg/m ³	保溫材厚度32mm	標稱管徑20mm	26#不銹鋼皮	5	T
5	冷凝水管保溫	5	玻璃棉(長纖)	保溫材密度32kg/m ³	保溫材厚度38mm	標稱管徑25mm	24#不銹鋼皮	6	只
6	熱水管保溫	6	玻璃棉(短纖)	保溫材密度40kg/m ³	保溫材厚度50mm	標稱管徑32mm	22#不銹鋼皮	7	個
7	圓鋼保溫	7		保溫材密度48kg/m ³	保溫材厚度63mm	標稱管徑40mm	PVC膠帶	8	組
8	管件保溫	8		保溫材密度64kg/m ³	保溫材厚度75mm	標稱管徑50mm	玻璃纖維布	9	KG
9	設備保溫	9		保溫材密度80kg/m ³	保溫材厚度100mm	標稱管徑65mm	另料及另性	A	座
A	其他組件保溫	A		保溫材密度96kg/m ³	保溫材厚度125mm	標稱管徑80mm	不銹鋼鋼皮		
B	水管保溫	B		保溫材密度120kg/m ³	保溫材厚度150mm	標稱管徑100mm	保溫管墊		
C	RC風管保溫	C		保溫材密度160kg/m ³		標稱管徑125mm	水管檢核		
D	保溫鋼管	D		保溫材密度200kg/m ³		標稱管徑150mm			
						標稱管徑200mm			
						標稱管徑250mm			
						標稱管徑300mm			
						標稱管徑350mm			
						標稱管徑400mm			
						標稱管徑450mm			
						標稱管徑500mm			
a	冷媒管槽	0	不銹鋼	0	0	0	0	0	0
		1		1	1	1	1	1	1
		2		2	2	2	2	2	2
b	冷媒系統	0	冷媒填充	0	0	0	0	0	0
		1		1	1	1	1	1	1
		2		2	2	2	2	2	2
		3		3	3	3	3	3	3
		4		4	4	4	4	4	4
		5		5	5	5	5	5	5

